

Общество с ограниченной ответственностью
«Шкаповское газоперерабатывающее предприятие»
452017.Республика Башкортостан.п.Приютово

Свидетельство об оценке состояния измерений
в лаборатории № ЦСМ РБ.ОСИ.АЛ.02797
действительно до 03.11.2018г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1703
на отгрузку газов углеводородных сжиженных топливных
для коммунально-бытового потребления по ГОСТ 20448-90 с изм.№1,2
(Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.В29179 срок действия до 14.10.2018г.)



№ товарной емкости 20, 36, 37

№ железнодорожной цистерны 57888166, 57612467

№	Наименование показателей	Норма для марки СПБТ	Фактическое значение
1.	Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена, не более	не нормируется	3,26
	сумма пропана и пропилена, не менее	не нормируется	77,33
	сумма бутанов и бутиленов, не более	60	19,41
2.	Объемная доля жидкого остатка при 20°С, %, не более	1,6	отсутствует
3.	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре 45°С, не более	1,6	1,45
4.	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более в том числе сероводорода, не более	0,013	0,0024
		0,003	0,0002
5.	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствует
6.	Интенсивность запаха, баллы, не менее*	3	—

* - при массовой доле меркаптановой серы 0,002% и более допускается не определять

Температура продукта при наливе (°С) — -2 °C
Плотность продукта при температуре налива (г/см³) — 0,538

Руководитель производственной лаборатории  Галиулина Р.А.

Лаборант 

Дата выдачи паспорта: 03.12.2015г.